

| |
|---|
| Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД |
| КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО |

| | |
|--|--|
| Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама |
| Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы Казыгуртское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан | Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415 |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.03.X.KZ52VBS00130342

Дата: 03.01.2019 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Ерке-Айым'Бобекжасай балабақшасы

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкции или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 16.12.2018 15:38:08 № KZ14RBP00149899

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью Если детский сад Ерке-Айым"Туркестан облысы, Қазығұрт ауданы, Қазығұрт е.м, Ынтымақ көшесі №18

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Өтініші, зертханалық зерттеу хаттамалары

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)

Қажет етілмеді

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекені, Ынтымақ көшесі, №18 үй жайда орналасқан «Ерке-Айым» ЖШС бөбекжай-балабақшасы» ғимараты 4 литтен тұрады, А, А1, Б, В.

Лит -А корпусы 1984 жылы соғылған, корпустың құрылыс ауданы - 968,2 м2, ғимарат ауқымы - 2618 м3, жалпы алаңы-814,6 м2. бөлмелер саны-35.

Лит -А1 корпусы 2018 жылы соғылған, корпустың құрылыс ауданы - 48,1м2, ғимарат ауқымы - 168 м3, жалпы алаңы-43,8 м2. бөлмелер саны-3.

Лит -Б корпусы 2018 жылы соғылған, корпустың құрылыс ауданы - 56м2, ғимарат ауқымы - 168 м3, жалпы алаңы-43,8 м2. бөлмелер саны-5.

Лит В корпусы 1984 жылы соғылған, корпустың құрылыс ауданы - 32.6м2, ғимарат ауқымы - 81 м3, жалпы алаңы-24,8 м2. бөлмелер саны-2.

Объект аумағында қоршаудың болуы, оның бүтіндігі: Қазығұрт ауданы, Қазығұрт ауыл округі, Қазығұрт елді мекені, Ынтымақ көшесі №18 жайда орналасқан «Ерке-Айым» ЖШС бөбекжай-балабақшасының жер учаскесінің ауданы Қазақстан Республикасының № 3.02-25-2004 «Жалпы білім беретін мекемелер» санитариялық қағидаларының талаптарына сай келеді. Бөбекжай-балабақшаның ауласы толығымен биіктігі 2 метр биіктіктегі қоршаумен қоршалған, гүлдегенде мамықты тұқымдар беретін және улы жемісті ағаштар мен бұталар жоқ.

Кіру жолдарының, кіре-берістердің, жаяу жолдардың, жолдардың қатты жабындысының болуы: Кіру және одан шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинайтын алаңдарға, санитариялық-аулалық қондырғыларға өтетін жолдар тазалауға қол жетімді қатты жабынмен - асфальтпен жабылған.

Объектінің сыртқы жарықтандыру жабдығының болуы: Бақша ауласындағы сыртқы жарықтандыру жеткілікті орнатылған.

Жапқыштары бар қоқыс жинағыштардың болуы: Қоқыс жинағыштар саны-3, үш жағынан қоршалған, шайынды су жүйесіне жергілікті септик қарастырылған, септиктің беті жабылған, ғимараттардан 25 м қашықтықта орнатылған, контейнерлер тығыз жабылатын қақпақтармен жабықталған.

Балабақша аумағы және оның қоршауының сырты таза ұсталған. Ауладағы дене шынықтыру алаңдары таза, тегіс, бөгде заттар жоқ. Балалардың бойы мен жасына сәйкес келетін топтық және спорттық алаңшаларына арналған жабдықтардың болуы:

Ойын алаңдарының төсеміне құм себілген, нығыздалған. Әрбір топтық алаңда күн шуағынан қорғану үшін топта 1 орынға 1,6 м2 есебімен көлеңке қалқалары көзделген. Көлеңкелік қалқалар екі жағынан қоршалған. Көлеңке түсіретін қалқалардың едені ағаш тақтайлардан болу көзделген. Бақшада ішінара кәрізделген шаруашылық аймағында орналасқан септиктегі сарқынды су уақтылы тазартылған, залалсыздандыру талаптары орындалған.

Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулардың болуы анықталмады.

Жылыту жүйесі батареяларында қоршаушы құрылғыларының болуы: Жылу жүйесі орталықтандырылған табиғи жылту жүйесіне жалғасқан, барлық бөлмелерде жылу батерейкалары жеткілікті орнатылған, оларды күтіп ұстау ережелері сақталынған. Батареялар терезе астындағы қуыстарда орналастырылған, ағаш торлармен жабылған.

Ақаусыз жиһаздың, жұмсақ, қатты мүкәммалдың болуы: Балалар шешінетін бөлме шкафтармен жабықталған.

Түбектердің, жеке түбектерге арналған таңбаланған ұяшықтардың болуы (сәбилер мен кіші жастағы балаларға): Бөбек топтарындағы дәретхана бөлмелерінде қосымша жеке таңбасы бар түбектерге арналған бөлек ұяшықтары бар шкафтар орнатылған, түбектерді сулауға сыйымдылық таңбаланған. Әр түрлі мақсаттағы үй-жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдардың болуы:

Персоналға арналған санитариялық тораптарында жуынатын қолжуғыштар, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгі, сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғышпен қамтамасыз етілген. Балаларға арналған сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжаттардың болуы: Балалар үшін жаңадан сатып алынған өнімдердің (ойыншықтар, ыдыс, жеке гигиена құралдары, төсек-орын жабдықтары, жиһаз және басқа) сапасын және қауіпсіздігін растайтын құжаттары алынған. Ойыншықтарды жууға және өңдеуге арналған ыдыстарда таңбалаудың болуы: Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылық, шүберек таңбаланған.

Ақаусыз ыстық және суық сумен қамтамасыз ету жүйелерінің болуы: Су жүйесі орталықтандырылған ауладағы су құбырына жалғасқан, полиэтилендік құбырлар арқылы балабақша ішіне кіргізілген, әр топта жуынатын бөлмелерде ыстық сумен жабдықтау жүйесі (3- дана «Аристон» құрылғысы) қарастырылған.

Ақаусыз жылыту, желдету, сумен қамтамасыз ету, суды бұру жүйелерінің болуы:

Ғимараттарда желдету табиғи терезелер көздерінен, асхана мен кір жуатын бөлмелерінде қосымша электрлі желдеткіш орнатылған.

Ауыз су режимінің болуы: Аудандағы «Таза су» мекемесімен келісім шартқа отырған, су сапасы



мен қауіпсіздік көрсеткіштері бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес келеді. Қосымша тасымалданатын ауыз су қорын сақтауға арналған ыдыстар орналастырылған жеке үй-жай бар. Ақаусыз жасанды жарықтың болуы: Бақшада табиғи және жасанды жарықтандыру сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес айқындалған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданады. Жасанды жарықтандыру көрсеткіштері нормалау құжаттарына сәйкес нормаланады.

Бақшадағы аумақта сыртқы жасанды жарықтандыру толық орнатылған. Топтық және оқу үй-жайларында терезе әйнектерін боялмаған. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.

Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдардың, шамдарда плафондардың болуы: Бөбекжай балабақшада табиғи жарықтануы терезелер арқылы жүзеге асырылады және қосымша жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда толық қамтылған, флакондар қорғаныш құрылғымен жабылған.

Іріктелген люминесцентті шамдарды сақтауға арналған үй-жайлардың болуы: Топтарда шамдар жеткілікті. Жарамсыз, құрамында сынап бар шамдарды сақтау үшін балалардың қолы жетпейтін жеке үй-жай қарастырылған. Істен шыққан құрамында сынап бар шамдарды қоқыс жинағышқа тастауға жол берілмеген.

Ақаусыз желдету жүйелерінің болуы : Ас блогында қосымша механикалық түрде іске қосылатын желдету көзделген. Жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары көзделген. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігі бар. Өтпелі желдету дәретхана үй-жайлары арқылы өткізілмейді.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне шудың, желдету тиімділігінің зертханалық өлшеу нәтижесінде оң анықталмады.

Объект үй-жайларында термометрлердің болуы: Топтық үй-жайларындағы, сондай-ақ себезгі және спорт зал жанындағы киім шешетін орындардағы, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8 - 1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған.

Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкестігіне микроклиматтың зертханалық өлшеулер нәтижелері талапқа сай.

Тазалау құралдарын сақтауға арналған жеке үй-жайдың (арнайы орындардың), таңбаның болуы:

Бөбекжай балабақшасының дәретхана бөлмелері мен санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының сигналды таңбаланған. Қолжуғыштар және басқа да санитариялық-техникалық құралдар, сондай-ақ оларды пайдалану қабырғаларды ылғалдандыруы мүмкін жабдық орнатылатын жерлерде еденнен 1,8 м биіктікте және жабдықтар мен құралдардан жан-жағынан 20 сантиметр шығып тұратындай етіп орнатылған.

Жәндіктердің, кеміргіштердің және басқа буынаяқтыларға қарсы іс-шаралар жүргізіледі, аудандық сараптау орталығымен 03. 01. 2019 жылғы № 03 келісім-шартқа тұрған.

Инфекциялық науқастардың төсек жабдықтарын дезинфекциялауға арналған кір жуу, таңбаланған ванналарының болуы:

Ластанған төсек орындарды жуатын 2- бөлме қарастырылған, 2 кір жуатын машина орнатылған, таза төсек-орындарды сақтайтын сөрелер бар. Әр топтағы ыдыс жуатын бөлмелерге арнайы ыдыс жуатын секциялы жуғыштар орнатылған. Тазалау мүкәммалын сақтау және өңдеу үшін бөлек үй-жай (орын) көзделген.

Балалардың төсек-орын жабдықтарының және жеке гигиена заттарының (сабын, мәуесек, тіс щеткалары) болуы, олардың сақталуы:

Жатын бөлмелері төрт жағының қоршауы бар, ұзындығы 1,2 м, ені 0,6 м стационарлық кереуеттермен жабдықталған. Балалардың жасына байланысты жататын жердің биіктігі еденнен 0,3 - 0,5 м сақталған, жиһазы мен жабдығы балалардың бойына, жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Бір жатын орынға төсек жабдықтарының кемінде үш жиынтығы (матрастар, жастықтар, көрпе) сақталған.

Әр балаға арнайы сүлгі қойылған, мөрленген. Бөбекжай балабақшаның дәретхана бөлмелерінде балалардың сүлгілеріне және жеке гигиена заттарына арналған аспалы ілгіштер орнатылған.

Қойма үй-жайларында, тоңазытқыш камераларында тамақ өнімдерін сақтауға арналған стеллаждардың, сөрелердің, түпқоймалардың болуы:

Азық- түлік сақтайтын 2- бөлмеден тұратын қойма қарастырылған.

Қойма бөлмелері арнайы тағам өнімдерін сақтауға арнайы тақтайшалармен қамтамасыз етілген. Ет өнімдерін сақтайтын бөлме 1-мұздатқыш, 1-тоңазытқышпен қамтамасыз етілген.

Тамақ өнімдерін сақтау кезінде тауар көршілестігін сақтау: азық түліктерді сақтау кезінде тауар көршілестігі сақталған.

Асханадағы аспазшылардың жеке бас тазалығын сақтау үшін қолжуғыш орнатылған. Тез бұзылатын өнімдерді сақтауға арналған үй-жай, персоналдың бөлмесі, киім ауыстыратын орын қарастырылған.

Асхана және ас үй ыдыс-аяқғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлардың болуы: Таза асүй ыдысын және мүкәммалды сақтау үшін еденнен кемінде 0,5 метр биіктіктегі стеллаждарда және торларда орналастырылған.



Температуралық-ылғалдылық режим сақталады.

Объектіде медициналық қызмет көрсетудің болуы:

Медициналық бөлме 2- бөлмеден тұрады, Медициналық кабинет жанында оқшаулағыш бөлме қарастырылған. Медициналық қызмет түрі дәрігерге дейінгі алғашқы медициналық көмек көрсету. Бөлменің ішкі әрленуі санитарлық талаптарға сай қабырғалары кафельденген.

Медициналық жабдықтың және аспаптардың болуы: Медициналық кабинеттің жабдықталуы Санитариялық қағидаларға 9-қосымшаға сәйкес қабылданады.

Су орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Лас сулар жүйесіне бақшаның ауласында орналасқан жергілікті септикке қосылған. Бөлменің жарықтануы жасанды және электрлі жолмен жеткілікті қамтылған, ауа алмасуы есік терезе көздерінен желдетіледі. Жылу жүйесі автономды пеш арқылы жылытылады. Жылу жүйесі бөлмеде жеткілікті орнатылған, дәрі-дәрмек сақтайтын мұздатқыш бар. Бақшаның медициналық кабинетінде Санитариялық қағидаларға 12-қосымшаға сәйкес медициналық құжаттар түгелденген.

Медициналық кабинетте жабдықтар мен мүкәммалды өндірушінің нұсқаулығына сәйкес дезинфекциялау құралдарымен қамтамасыз етілген. Топта бір балаға аудан нормасының сақталуы талапқа сай келеді. Балабақшада қызметкерлер саны 27. Қызметкерлердің барлығы медициналық байқаудан өткен.



9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері; дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Ерке-Айым Үбөкжай балабақшасы

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қазғидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығы

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)
(нужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қазғидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 17 тамыздағы № 615 бұйрығының талаптары сақталынсын

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу


Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Қоғамдық денсаулық сақтау комитеті
Түркістан облысы Қоғамдық денсаулық сақтау департаментінің Қазығұрт аудандық қоғамдық денсаулық сақтау басқармасы


Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)
Қазығұртское районное Управление охраны общественного здоровья Департамента охраны общественного здоровья Туркестанской области Комитета охраны общественного здоровья
Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Усипбекова Кулижат

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)





THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

